

HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE MESECA AVGUSTA 2011. godine

Vodovod		Higijenski pregled							
		fizičko-hemijski				mikrobiološki			
		broj uzetih uzoraka	neispravni		uzroci neispravnosti	broj uzetih uzoraka	neispravni		uzroci neispravnosti
broj	%		broj	%					
Kikinda	grad	66	66	100	KMnO ₄ , NH ₃ , Boja Mutnoća Fe, Ec	130	39	30.00	*
	sela	18	18	100		80	26	32.5	
Novi Kneževac	grad	10	10	100		10	1	10.00	
	sela	20	4	20.00		20	4	20.00	
Čoka	grad	5	0	0		5	1	20.00	
	sela	26	23	88.46		26	7	26.92	
Senta	grad	14	14	100		14	0	0	
Ada	grad	12	12	100		12	1	8.33	
	sela	8	8	100		8	1	12.5	
Kanjiža	grad	4	4	100		4	0	0	
	sela	16	4	25.00	16	2	12.5		
Ukupno:		199	163	81.9	325	82	25.23		

*razlozi neispravnosti

Kikinda grad bunari: AMB 21

Kikinda sela bunari: AMB 3, E.coli 1, Sulfitored.kl.1

Kikinda grad mreža: AMB 17, Citrobacter sp.neterm.1

Kikinda sela mreža: AMB 17, Kl.pneum.term.2, Citrob.sp.term.1, Sulf.kl.1

Novi Kneževac grad bunari: 0

Novi Kneževac sela bunari: AMB 1, Pse.aeruginosa 2

Novi Kneževac grad mreža: Sulfitored.Klostridije 1

Novi Kneževac sela mreža: E.coli 1

Čoka grad bunari: 0

Čoka sela bunari: Enterobacter sp.term. 1, Citrobacter sp.term.1, AMB 1

Čoka grad mreža: AMB 1

Čoka sela mreže: AMB 4

Senta grad bunari: 0

Senta grad mreža: 0

Ada grad bunari: 0

Ada sela bunari: AMB 1

Ada grad mreža: AMB 1

Ada sela mreža: 0

Kanjiža grad bunari: 0

Kanjiža grad mreža: 0

Kanjiža sela bunari: AMB 1

Kanjiža sela mreža: Kleb.pneumoniae term. 1