



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-52
Дана: 12.10.2017. године
К и к и н д а

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радова –Појачано одржавање пута Оп И-2 Руско Село – Нови Козарци фаза 3 доставља

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

1. Питање:

У конкурсној документацији 2. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни страна 23/46 Позиција 2.- Скидање испуцалог асфалтног слоја просечне дебљине $d=5\text{cm}$ глодалицом за асфалт. Цена обухвата: Превоз глодалице, рад глодалице, аутоцистерне за воду, компресора за издување, превоз скинутог материјала на депонију коју утврди Управљач јавног пута, рад радника путара.

Молим вас дефинишите на којој се транспортној даљини од градилишта налази депонија глоданог асфалта

Одговор Наручиоца :

Депоније материјала се налазе до 5 км од градилишта.

2. Питање:

У конкурсној документацији 2. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни страна 23/46 Позиција 4.- **Машински 80% и ручни 20% ископ** земљаног материјала III и IV категорије, за проширење коловоза, са утоваром и одвозом на депонију коју одреди Инвеститор.

Молим вас дефинишите на којој се транспортној даљини од градилишта налази депонија.

Одговор Наручиоца :

Депоније материјала се налазе до 5 км од градилишта.

3. Питање:

У конкурсној документацији 2. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни страна 23/46 Позиција 5. - Набавка, транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака 12/18 на подлози од бетона МБ10. Ивичњаци морају задовољавати стандарде СРПС ЕН 1340, у смислу отпорности на дејство мрза и путне соли.

Молимо вас за проверу техничке документације и информацију, да ли се уграђују ивичњаци димензија 12/18 или 18/24 ?

Одговор Наручиоца :

Ивичњаци који се уграђују су 12/18 цм.

Комисија за јавну набавку